ChecklisteBarrierefreie Wahllokale



Wahlkreis und Anschrift		
des geprüften Wahllokals		
	Ja	Nein
1. Anfahrt		
Pkw-Stellplätze für Personen mit Behinderungen (3,50 m breit, mind. 5 m lang)		
- in Eingangsnähe, Anzahl		
Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefrei möglich		
2. Weg zum Eingang		
Außenbereich und Zugang sind ausreichend hell beleuchtet		
Bodenbelag ist leicht und erschütterungsarm befahrbar		
Der Weg ist ebenerdig/stufenlos		
3. Orientieren/Leiten		
Hinweisschilder im Eingangsbereich weisen auf das Wahllokal hin		
Die Ausschilderung ist durchgängig bis zum Wahlraum vorhanden		
Die Ausschilderung ist optisch kontrastreich und hat eine gut lesbare Schrift- größe		
Die Ausschilderung ist leicht verständlich und mit Piktogrammen gestaltet		
Richtungsänderungen oder Hindernisse werden durch besondere tastbare Markierungen kenntlich gemacht (z.B. taktile Hilfen an Handläufen, unterschiedlich strukturierte Bodenoberflächen)		
4. Gebäudeeingang		
Eingang ist stufenlos und schwellenfrei		
Stufen/Außentreppe sind vorhanden		
- Zur Überwindung sind Rampen vorhanden (Steigung der Rampe max. 6 %)		
Die Eingangstür ist mindestens 90 cm breit		
Die Eingangstür öffnet automatisch		
Einziger Zugang über Karusseltür möglich		



5. Im Gebäude	Ja	Nein
Wahlraum ist ebenerdig/im Erdgeschoss zu erreichen		
→ Falls zutreffend, weiter bei 6. Wahlraum		
Wahlraum liegt im Ober- oder Untergeschoss		
Aufzug ist vorhanden		
Innenmaß des Aufzuges von mindestens 110 cm (Breite) und 140 cm (Tiefe)		
Breite der Aufzugstür mindestens 90 cm		
Bewegungsfläche vor dem Aufzug mind. 150 cm x 150 cm		
Bedienungstableau in 85 cm Höhe (unterste Taste 85 cm, oberste Taste 110 cm)		
Tastenaufdruck (z.B. Stockwerk) taktil erfassbar (keine Sensortasten)		
Sprachausgabe für Stockwerksangabe		
Vorhandene Treppen sind gradläufig (keine Wendeltreppe)		
Vorderkanten der Treppenstufen sind kontrastreich markiert		
Die erste und letzte Treppenstufe ist mit tastbarem Belag ausgeführt		
Anfang und Ende einer Treppe werden durch taktile Hinweise auf den Handläufen markiert		
An beiden Seiten sind Handläufe, die über Treppenabsätze, Fensteröffnungen und über die letzten Stufen hinaus geführt werden		
6. Wahlraum		
Durchgänge und Türen sind mindestens 90 cm breit		
Wahlraum und -kabinen sind ausreichend hell beleuchtet		
Ausgabestelle der Wahlunterlagen für Rollstuhlfahrer erreichbar		
Mindestens eine Wahlkabine kann von Rollstuhlfahrern genutzt werden (110x140 cm, Tisch unterfahrbar)		
Wahlurne kann von Rollstuhlfahrern ohne Hilfe genutzt werden (frei anfahrbar, Einwurfschlitz bei 90 cm Höhe)		
Name, Vorname des Prüfers		
Kontaktmöglichkeiten bei Nachfragen		
Datum, Unterschrift		
Anmerkungen		

